



TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, vom österreichischen Bundesministerium für
Wirtschaft, Familie und Jugend akkreditierte Prüf-, Inspektions- und
Zertifizierungsstelle
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH testing, inspection and certification body
accredited by the Austrian Federal Ministry of Economy, Family and Youth



(1) **2. Ergänzung zu EG-Baumusterprüfbescheinigung**

gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6

(2) **Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung
in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG**

(3) **TÜV-A 07ATEX0001X**

- (4) Gerät: Arbeits- und Notstromleuchte Acculux EX SLE...
- (5) Hersteller: Witte + Sutor GmbH
- (6) Anschrift: Steinberger Straße 6; 71540 Murrhardt, Deutschland
- (7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser 2. Ergänzung zu der Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.



Folgende Änderungen und Ergänzungen wurden durchgeführt:

- Alternatives Leuchtmittel: LED Typ XR-E mit Sicherung und Vorwiderstand eingeführt.
 - Gerätebenennung von „Tragbare eigensichere Leuchte AccuLux Ex“ in „Arbeits- und Notstromleuchte Acculux EX SLE...“ geändert.
 - Alternativ ist der Blei-Gel Akkumulator 4 V / 3,5 AH Typ GB 4V-3,5AH zugelassen.
 - Normen Generationswechsel mit Änderung der Staubschutz-Kennzeichnung.
- (8) Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht Nr. TÜV-A 2013-ET/PZW-EX-0-000207 festgelegt.
- (9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt durch Übereinstimmung mit:

EN 60079-0:2009

EN 60079-11:2012

(12) Die Kennzeichnung des Gerätes lautet neu:



II 2 G Ex ib IIC T4 Gb



II 2 D Ex ib IIIC T 135°C Db

18.04.2013
Datum der Ausstellung
Date of issue


Dipl.-Ing. Kurt Mayerhofer
Zertifizierungsbeauftragter
Certification representative

Ende der Gültigkeit
End of validity

„Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung des TÜV AUSTRIA SERVICES gestattet“
„The duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH.“